

# Beschußamt Ulm



## Prüfzeugnis

DSM 98 327

**Antragsteller:** Firma Walter Wurster GmbH, D-70771 Leinfelden-Echterdingen

### Prüfmuster

**Art:** Schiebemulde  
**Abmessungen:** 560 x 688 x 244 mm  
**Anzahl:** 1  
**Aufbau:** Siehe Zeichnung Seite 3  
**Typenbezeichnung:** Modell 54

**Ergebnis:** Das Prüfmuster erfüllt die Anforderungen nach Tabelle 1 der Widerstandsklasse:

**DIN EN 1522-1 FB7 NS**


Das Prüfmuster erfüllt ebenfalls die Anforderungen der Widerstandsklasse **M5 SF** nach den "Prüfbedingungen für den Beschuß angriffhemmender Stoffe" des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg.

Die dem Prüfmuster zugeordnete Widerstandsklasse schließt die jeweils darunterliegenden Widerstandsklassen ein.



  
\_\_\_\_\_  
Leiter des Beschußamtes

Ulm, den 23.11.1998

  
\_\_\_\_\_  
Prüfer, Tech. Angestellter

Seite 2 von 3 Seiten