



Zertifikat Certificate

07Z209B01

Antragsteller

Applicant

Walter Wurster GmbH
Heckenrosenstraße 38
D – 70771 Leinfelden-Echterdingen

Ballistische Prüfung einer Konstruktion

Ballistic test of a construction

Prüfgegenstand

Specimen

durchschusshemmende Durchreiche
bullet resistant document-through

Typenbezeichnung

Reference

M63

Anforderung

Requirement

Klasse FB 6 nach DIN EN 1522 / 1523
class FB 6 according to DIN EN 1522 / 1523

Prüfdatum

Test Date

15. Mai 2007
May 15th 2007

Prüfergebnis

Result

der Prüfgegenstand erfüllte die Anforderungen
the specimen met the requirements

**Klassifizierung des
Prüfgegenstandes**

Classification of the specimen

FB 6 - NS


Detailergebnisse siehe Prüfbericht Nr. 07M209B01

Detailed results see test report No.

Dieses Zertifikat besitzt eine Gültigkeit von zehn Jahren ab dem Tag der Ausstellung.
This Certificate is valid for five years beginning with the day of issue.

Dieses Zertifikat ist nur mit Unterschrift und Dienstsiegel gültig. Die auszugsweise Weitergabe dieses Zertifikates ist nur mit Genehmigung des Beschussamtes Mellrichstadt erlaubt.
This Certificate only is valid with signature and official seal. The duplication in extracts only is allowed with approval of the Beschussamt Mellrichstadt.

Beschussamt Mellrichstadt, 6. Dezember 2007


Baumart
Leiter des Beschussamtes
Director of the Laboratory

