



# Zertifikat Certificate

07Z209A01

**Antragsteller**  
Applicant

Walter Wurster GmbH  
Heckenrosenstraße 38  
D – 70771 Leinfelden-Echterdingen

**Ballistische Prüfung einer Konstruktion**  
Ballistic test of a construction

**Prüfgegenstand**                      durchschusshemmende Durchreiche  
Specimen                                      bullet resistant document-through

**Typenbezeichnung**                      M63K  
Reference

**Anforderung**                              Klasse FB 6 nach DIN EN 1522 / 1523  
Requirement                                      class FB 6 according to DIN EN 1522 / 1523

**Prüfdatum**                                  15. Mai 2007  
Test Date    May 15<sup>th</sup> 2006

**Prüfergebnis**                                der Prüfgegenstand erfüllte die Anforderungen  
Result    the specimen met the requirements

**Klassifizierung des  
Prüfgegenstandes**                      **FB 6 - NS**  
Classification of the specimen

**Detailergebnisse siehe Prüfbericht Nr. 07M209A01**  
Detailed results see test report No.

Dieses Zertifikat besitzt eine Gültigkeit von fünf Jahren ab dem Tag der Ausstellung.  
This Certificate is valid for five years beginning with the day of issue.

Dieses Zertifikat ist nur mit Unterschrift und Dienstsiegel gültig. Die auszugsweise Weitergabe dieses Zertifikates ist nur mit Genehmigung des Beschussamtes Mellrichstadt erlaubt.  
This Certificate only is valid with signature and official seal. The duplication in extracts only is allowed with approval of the Beschussamt Mellrichstadt.

Beschussamt Mellrichstadt, 5. Dezember 2007

  
**Baumart**  
Leiter des Beschussamtes  
Director of the Laboratory

